



- UZIOM OTOKOWY
Fe/Zn 30x4mm
- PRZEWÓD
ODPROWADZAJĄCY
Z DRUTU Fe/Zn ϕ 8 mm
PRZYŁĄCZYĆ
DO POKRYCIA DACHU
- ZŁĄCZE KONTROLNE
W STUDZIENIE TYPU 114
prod. GALMAR
O WYM. 26x26x16 cm
W ZIEMI
W ODLEGŁOŚCI 0,5m
OD FUNDAMENTU

TEMAT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA		ABA
ADRES: KOLBIEL UL. SZKOLNA 1 działki nr 277/1, 668/5, 669/1 obręb Kolibiel 0013		
BRANŻA:		ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSU: RZUT DACHU -INSTALACJA ODGROMOWA		
AUTOR PROJEKTU mgr inż. Barbara Kropacz upr bud. St 657/88		
SPRAWDZAJĄCA mgr inż. Anna Bramson upr bud. St 53/85		
stadium	PB	data 12.2012
skala	1:100	nr rys. E-06