



nr obw.	RGpoż- 1	RGpoż- 2	RGpoż- 3
przewód [mm <sup>2</sup> ]	YDYžo 5*1,5	YDYžo 3*1,5	YDYžo 3*1,5
ODBIORNIK	WENTYLATOR ILT 4-285	KLAPA POŻAROWA	CENTRALA ODDYMIANIA RZN 4402-K
MDC [kW]	1,26 J=2,4A	0,1	0,1

## ROZDZIELNICA RGpoż W ZESTAWIE ROZDZIELNI RG

### UKŁAD TN-S

TEMAT : BUDYNEK PRZEDSZKOLA		
ADRES KOŁBIEL UL.SZKOLNA 1 działki nr 277/1, 668/5, 669/1 obręb Kołbiel 0013		
BRANŻA:		<b>ELEKTRYCZNA</b>
NAZWA RYS.:		<b>ROZDZIELNICA RGpoż</b>
AUTOR PROJEKTU mgr inż. Barbara Kropacz upr bud. St 657/88		
SPRAWDZAJĄCA mgr inż. Anna Bramson upr bud. St 53/85		
stadium	PB	data 12.2012
skala	B.S.	nr rys. E-07