

liZP.271.5.2013

**Uczestnicy postępowania  
Wszyscy**

Dotyczy: zapytania Wykonawcy, z dnia 24 maja 2013 roku, do przetargu nieograniczonego na budowę: "**Budowa Przedszkola w Kołbieli**".

- 1 - Schemat instalacji glikolowej Rys. nr S-17 różni się od załączonego schematu w zestawie kart (układ składa się z dodatkowego zaworu trójdrogowego oraz zaworu dławiącego). W załączeniu podaję wycenę 1 układu glikolowego wg rys: nr S-17.
- 2 – Proszę o wyjaśnienie i sprecyzowanie gdzie mają znajdować się lamele okienne. Proszę o podanie ich specyfikacji technicznej.
- 3 – Proszę o podanie kolorystyki elewacji zewnętrznej budynku oraz dokładnie rodzaju materiału z jakiej ma zostać wykonany.
- 4 – Proszę o weryfikację wymogu dźwiękoszczelności dla okien w budynku. Nie ma możliwości uzyskania wymaganej wartości dźwiękoszczelności przy założeniach projektowych.
- 5 – Proszę o weryfikację ilości balustrad w przedmiarze. Projekt zakłada więcej metrów niż przedmiar.
- 6 – Czy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyposażenie gastronomiczne? SIWZ nie zakłada takiej koniczności.
- 7 – Proszę o potwierdzenie pozycji kosztorysu budowlanego dotyczących więźby. Czy w oddzielnych pozycjach ma być uwzględniona cena materiału (pozycje oznaczone „prim”), a oddzielnie cena montażu (bez materiału).

Odpowiedz.

Ad.1.

W układzie glikolowym nie są potrzebne zawory trójdrogowe.

Ad.2.

Lamele okienne zgodnie z Projektem budowlanym - opis techniczny- str. Nr 36, Nr 37.

Ad.3.

Kolorystyka elewacji według rys. nr.52 i nr 53 sztr.34, pkt.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, kolory elewacji będą harmonizowały z sąsiednim budynkiem szkolnym. Gama kolorów we wzorniku według tabeli wewnątrz, w uzgodnieniu z inwestorem, tynk akrylowy cienkowsarstwowy..

Ad.4.

Projekt obejmuje zestawy trzyszybowe, dopuszczamy 40 decybeli dźwiękoszczelności.

Ad.5.

Ilość balustrad zgodnie z ilością określoną w przedmiarze.

Ad.6.

Wykonawca zobowiązany jest wybudować i wyposażyć budynek przedszkola zgodnie z projektem budowlanym, w sposób zapewniający Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Zamawiający wymaga od Wykonawców kosztorysów ofertowych szczegółowych, uwzględniających koszty robót budowlanych, koszty wyposażenia, koszty obsługi geodezyjnej, to jest wszystkie koszty wymienione w Rozdziale XVI – Opis sposobu obliczania ceny – Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dołączonych do oferty.

Ad.7.

Zgodnie z opisem podanym we właściwych pozycjach przedmiaru robót

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy,
2. a/a.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Adam Bucyła*