

LiZP.271. 5.2014

Uczestnicy postępowania Wszyscy

Zapytania Nr 3 wykonawcy dotyczy przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , zlewnia P1, P2, P4, w miejscowości Kołbiel, Borków, Rudno,”.

Firma jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, w oparciu o art.38 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, nr 161 poz.1078 i nr 182 poz.1228 oraz z 2011 r, nr 5 poz.13 i nr 28 poz.143) zwanej dalej PZP, oraz w ramach zasady uczciwej konkurencji równego traktowania wykonawców/ dostawców, firma prosi o podanie następujących danych:

- punkty pracy pomp w nowobudowanych pompowniach (wydatek pompowni Q oraz wysokość tłoczenia H, z uwzględnieniem strat;
- parametry elektryczne dobranych przez Projektanta pomp.
- wyposażenie dodatkowe urządzeń pompowni, wymagane przez Zamawiającego.

Uzasadnienie .

W udostępnionej dokumentacji przetargowej podano niepełne i niewystarczające do sporządzenia wyceny dane, brak jest karty technicznej pomp, opisu wyposażenia przepompowni, które należy dostarczyć. Brak danych technicznych urządzeń w dokumentacji uniemożliwia dobór i wycenę urządzeń zamiennych o wymaganych i nie gorszych od zaprojektowanych , co stanowi pogwałcenie zasady, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz samej ustawy PZP.

Firma jest dostawcą systemów do oczyszczania i przepompowywania ścieków obecnym na rynku od 16 lat i często spotyka się z procederem dotyczącym wprowadzania do SIWZ zapisów uniemożliwiających Wykonawcy dostawę równoważnych i konkurencyjnych do wskazanych urządzeń. Tym niemniej bezzasadne faworyzowanie Wykonawców jest bezprawne i firma nie zawaha się wykorzystać przysługujących , a wynikających z art.165 Ustawy PZP środków ochrony prawnej tj. wystąpienia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o wszczęcie kontroli doraźnej, bowiem w ocenie firmy doszło do naruszenia przepisów Ustawy PZP., które może mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jednocześnie informujemy, iż przedmiotowy wniosek wnosimy zgodnie z terminem określonym w art.38 ust.1 Ustawy PZP.

Odpowiedz.

Dokumentacja przetargowa zawiera fotograficzną wersję projektu budowlanego, w którym projektant określił urządzenia wchodzące w skład wyposażenia przepompowni, równocześnie wskazał **przykładowo** urządzenia spełniające wymogi. Niemniej wykonawca posiada prawo zastosowania urządzeń **równoważnych** do urządzeń wymienionych w dokumentacji przetargowej w tym w projekcie budowlanym.

- Punkty pracy pomp w nowobudowanych pompowniach o parametrach:

P1 - $Q= 30 \text{ m}^3/\text{h}$, $H= 12,00 \text{ m}$

P2 - $Q= 27 \text{ m}^3/\text{h}$, $H= 10,60 \text{ m}$

P3 - $Q= 22 \text{ m}^3/\text{h}$, $H= 7,70 \text{ m}$.

- Parametry elektryczne dobranych przez Projektanta pomp- Pompy 3-fazowe o mocy podanej w Projekcie budowlanym . Wyposażenie przepompowni ścieków wg. pkt. 7 Projektu budowlanego.
- Zamawiający nie wymaga wyposażenia dodatkowego poza wymienionym w projekcie budowlanym.

Z poważaniem.

Z up. WÓJTA

Ewa Mazek
Zastępca Wójta

Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy,
- 2.a/a.