

**Uczestnicy postępowania
Wszyscy**

Dotyczy: zapytania wykonawcy do przetargu nieograniczonego na „Budowa studni w SUW w miejscowość Bocian”,

Pytanie Nr 1.

Czy posiadacie Państwo pozwolenie wodno-prawne dotyczące studni S4, jeżeli tak, to prosimy o jego zamieszczenie . W przypadku braku w/w pozwolenia wodno-prawnego prosimy o informację , po czyjej stronie będzie jego opracowanie oraz koszty z nim związane?

Pytanie Nr 2.

Informujemy, że zakres zadania jaki został podany w SIWZ tj. ... wykonanie odwiertu studziennego do głębokości 55 m p.p.t., wykonanie obudowy i uzbrojenia studni wierconej, wykonanie rurociągu Dz 160 i zasilania elektrycznego , sporządzenie analiz fizykochemicznej i bakteriologicznej wody pobranej z wykonaniem otworu, opracowanie dodatku do dokumentacji hydrologicznej ustalającego wydajności eksploatacyjną studni” nie możliwy do wykonania w terminie określonym w umowie tj. 23.12.2014 r.

Poniżej podajemy przykładowy harmonogram prac

| Roboty | Tygodnie | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| | 48 | 49 | 50 | 51 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Zawiadomienie właściwego organu administracji geologicznej | X | X | | | | | | | | | | | | |
| Roboty wiertnicze z pompowaniem pomiarowym | | | X | X | X | | | | | | | | | |
| Badania laboratoryjne | | | | | | X | | | | | | | | |
| Fundament pod obudowę Lange | | | | | | | X | X | | | | | | |
| Opracowanie dok. Hydrologicznej | | | | | | | X | X | | | | | | |
| Dobór pomp, zamówienie i dostawa | | | | | | | | | X | X | X | X | X | |
| Roboty montażowe | | | | | | | | | X | X | | | | |
| Opracowanie pozwolenia wodno-prawnego | | | | | | | | | | X | X | X | | |
| Zatwierdzenie operatu wodno-prawnego | | | | | | | | | | | | | X | X |
| Inwentaryzacja. | | | | | | | | | | | X | X | X | X |

Powyższe terminy mogą ulec przesunięciu w zależności od warunków pogodowych i terminu przekazania wykonawcy placu budowy.

W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu zakończenia inwestycji podanego w umowie o czas niezbędny do wykonania zakresu robót lub ograniczenie zakresu robót do minimum możliwego do wykonania w terminie 23.12.2014 r.

Odpowiedz.

Ad.1

Przedmiotem zamówienia nie jest objęte wykonanie pozwolenia wodno-prawnego.

Ad. 2.

Przedstawiony harmonogram robót jest harmonogramem autorskim wykonawcy zadającego pytanie, nie wynikającym z uregulowań prawnych. Zakres robót do wykonania w ramach przetargu został ograniczony do minimum możliwego do wykonania w określonym terminie.

Z poważaniem:.

Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy,

2.a/a.

WOJCI GMINY

mgr Adam Budyta