

## Uczestnicy postępowania

### Wszyscy

Dotyczy: ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudzienko”.

Pytanie Nr 1.

Czy Zamawiający zezwoli na zmianę technologii wykonania robót z wykopu otwartego na metodę bezwykopową przewiertem sterowanym, oraz zamianę rury PCV na rurę PE (na odcinku od studni nr 307 do studni nr 315)?.

Pytanie Nr 2

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego ?.

Odpowiedz.

Ad.1

Tak, zamawiający zezwoli na zmianę technologii wykonania robót z wykopu otwartego na metodę bezwykopową przewiertem sterowanym, oraz zamianę rury PCV na rurę PE - na odcinku od studni nr 307 do studni nr 315.

Ad..2.

Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego.

Z poważaniem:

**WÓJT GMINY**  
  
mgr Adam Budyta

.Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy,
2. a/a.