

Kołbiel dn. 01.04.2016 r.

IiZP.271. 3.2016

**Uczestnicy postępowania
Wszyscy**

Dotyczy: zapytania Nr 2 wykonawcy do przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji w miejscowości Rudzienko”.

Pytanie Nr 1.

W projekcie budowlanym branży sanitarnej budowy sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ciśnieniowego w m. Rudzienko, Teresin Gm. Kołbiel opkt.14 warunki geotechniczne:

- Warunki geotechniczne zawarte w dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla niniejszego projektu przez GEOPARTNERS w Osiecinach. „W przypadku występowania wody gruntowej przewiduje się odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów ułożonych dwustronnie w odległości max co 2,0 m. Każdorazowo sposób odwodnienia należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-wodnych i uzgodnić go z Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem”.

Prosimy o podanie sposobu rozliczenia pompowania wody oraz uzupełnienie przedmiarów robót o stosowne pozycje.

Pytanie Nr 2.

W celu właściwej wyceny kosztorysu ofertowego prosimy o podanie, które drogi objęte zakresem zamówienia są drogami gminnymi, a które powiatowymi.

Pytanie Nr 3.

W projekcie budowlanym branży sanitarnej budowy sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ciśnieniowego w m. Rudzienko, Teresin Gm. Kołbiel w pkt. 10 Roboty drogowe podane zostały ogólne wytyczne prowadzenia prac w pasie drogowym drogi powiatowej.

Prosimy o załączenie Decyzji Nr 119/T/11 z dnia 17.10.2011r wydanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie.

Pytanie Nr 4.

Prosimy o sprecyzowanie ilości przepompowni do wybudowania na przedmiotowym zadaniu , ponieważ w dokumentacji załączonej na stronie UG są wskazane schematy przepompowni P1, P2, P3,P4, P5, P6, P7, P8 natomiast przedmiar robót obejmuje tylko przepompownie P6, P7, P8.

W związku z powyższymi pytaniami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedz.

Ad.1

Wynagrodzenie za pompowanie wody gruntowej będzie następowało na podstawie Dziennika pompowań i aktualnych cen wg. Sekocenbud (narzuty będą przyjęte wg. Kosztorysów ofertowych).

Ad.2.

Drogi powiatowe – wzdłuż kanału o nr studni P7 – S452 – S471 oraz S483-P8, pozostałe – drogi gminne.

Ad.3.

Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ..

Ad.4.

Wybudować należy przepompownie zgodnie z kosztorysem tj. P6, P7, P8.

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 20 kwietnia 2016 roku do godziny 11.00.

Z poważaniem:

Z up. WÓJTA

Ewa Mazek
Zastępca Wójta

Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy,

2. a/a.