

Kołbiel dn. 01.04..2016 r.

IiZP.271. 3.2016

**Uczestnicy postępowania**  
**Wszyscy**

Dotyczy: zapytania Nr 4 wykonawcy do przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji w miejscowości Rudzienko”.

Pytanie Nr 1.

W projekcie budowlanym branży sanitarnej budowy sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ciśnieniowego w m. Rudzienko, Teresin Gm.Kołbiel w pkt.10 Roboty drogowe podane zostały ogólne wytyczne prowadzenia prac w pasie drogowym drogi powiatowej. Zgodnie z zapisem „przyłącza wykonać jednocześnie z budową kanału głównego „ prosimy o zajęcie stanowiska czy w/w przyłącza są przewidziane do wykonania w przedmiotowym zadaniu. Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o stosowne pozycje.

Odpowiedz.

Ad.

Przyłącza grawitacyjne należy wykonać jedynie w pasie drogowym drogi gminnej i drogi powiatowej i zakończyć zaślepką PVC 160. Przyłącza ciśnieniowe wykonać do przepompowni przydomowej. Przedmiar robót stanowi załącznik Nr 10 do SIWZ.

Z poważaniem:

**Z up. WÓJTA**  
*Ewa Mazek*  
**Zastępca Wójta**

Otrzymują:

- 1.Wykonawcy wszyscy,
- 2.a/a.