

liZP.271.14.2016

### **Uczestnicy postępowania Wszyscy**

Dotyczy: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Kołbiel: budowa bieżni i boiska do piłki nożnej , trybun, rzutni, rozbieżni do skoków w dal i wzwyż oraz drenażu i oświetlenia, budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa budynku sportowo-rekreacyjnego”

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – PZP, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że drenaż i zbieracz mają być owinięte geowłókniną i dodatkowo rowek drenarski drenu i zbieracza ma być wyłożony i zamknięty od góry geowłókniną. Naszym zdaniem takie rozwiązanie znacząco zmniejsza efektywność działania instalacji odwadniającej.
2. Prosimy o zamieszczenie przekroju studni chłonnych z pokazaniem wpięcia zbieraczy i z podaniem zagłębienia i warstw zasypowych. Zawarty opis studni chłonnej w dokumentacji dotyczy raczej studni szczelnej dla kanalizacji, a nie chłonnej która z założenia ma być nieszczelna.
3. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej niezbędnej w przypadku studni chłonnych.
4. Prosimy o zamieszczenie wyliczeń ilości wód opadowych do odebrania przez projektowane studnie chłonne. Naszym zdaniem zaprojektowana ilość jest niewystarczająca i projektowane studnie nie odbiorą całej ilości wód opadowych z drenażu.
5. Prosimy o zamieszczenie schematu montażowego komina kotłowni.
6. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji przyłącza gazu dla kotłowni.
7. Prosimy o informację, kto montuje gazomierz miechowy i na czyj koszt?.
8. Prosimy o podanie parametrów punktu.
9. Prosimy o zamieszczenie schematu technologicznego i wykazu wyposażenia kotłowni gazowej.
10. Prosimy o zamieszczenie aksonometrii instalacji co i wod-kan..
11. Prosimy o doprecyzowanie sposobu montażu i spłukiwania misek, sposobu montażu umywalek.
12. Prosimy o podanie parametrów natrysku i typu baterii.
13. Prosimy o potwierdzenie , że umywalki mają być wyposażone w standardowe baterie.
14. Prosimy o podanie parametrów klimatyzatora kasetonowego, podany parametr mocy jest niewystarczający. Gdzie ma być zamontowana jednostka zewnętrzna, na rysunku nie pokazano. Prosimy o odpowiedź na powyższe pytania.

Odpowiedzi:

Ad.1.

Drenaż powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną

Ad.2.

Opis techniczny do studni chłonnych znajduje się na str. 66-68. Zamawiający nie posiada przekroju studni chłonnych.

Ad.3.

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

Ad.4.

Zamawiający nie posiada wyliczeń ilości wód opadowych.

Ad.5.

Opis komina oraz schemat podłączenia znajduje się na rzucie przyziemia instalacja gazowa str. 121.

Ad.6.

Przyłącze gazu do budynku po stronie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Omyłkowo została zamieszczona pozycja nr 248 w przedmiarze w budynku sportowo-rekreacyjnego.

Ad.7.

Montaż gazomierza po stronie |Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o..

Ad.8.

Moc przyłączeniowa 3,0 m3/h.

Ad.9.

Wyposażenie kotłowni gazowej zawiera się w dokumentacji projektowej od strony 112 do strony 123.

Ad.10.

Zamawiający nie posiada aksonometrii instalacji CO i wod.-kan.

Ad.11.

Miska ustępowa wisząca typu kompakt, umywalki wiszące.

Ad.12.

Baterie natryskowe wiszące z mieszaczem wody, brodziki wykonane jako wpuszczane w podłogę płaskie.

Ad.13.

Baterie umywalkowe stojące, jednouchwytowe.

Ad.14.

Karta katalogowa w dokumentacji projektowej str. 82, lokalizacja jednostki zewnętrznej przy wejściu głównym do budynku elewacja północno-zachodnia.

Z poważaniem

**Z up. WÓJTA**  
*Ewa Mazek*  
**Zastępca Wójta**

Otrzymują;

1. Wykonawcy
2. a/a.