

liZP.271.18.2018

**Uczestnicy postępowania**  
**Wszyscy**

Dotyczy: zapytania Nr 3 wykonawcy z dnia 17 września 2018 roku do przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji w miejscowości Rudno i sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołbiel”

Pytanie dotyczy „Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami zatwierdzoną decyzją 721/P/2012 Starosty Otwockiego z dnia 26.06.2012 w części dotyczącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudno”.

Pytanie Nr 1.

Ponownie prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego profili dotyczących zakresu prac do wykonania. Dotyczących PZT nr 4 (od przepompowni P2 do studni numer S77).

Pytanie Nr 2.

Czy w zakresie zamówienia obejmuje PZT 7 załączony na stronie internetowej?.

Pytanie Nr 3.

Czy przepompownie nr P2 należy wykonać w ramach niniejszego postępowania?.

Pytanie Nr 4.

Ponownie prosimy o załączenie na stronie internetowej opracowania dokumentacji geotechnicznej.

Pytanie Nr 5.

Ponownie prosimy o wskazanie zakresu prac w ramach niniejszego postępowania.

Pytanie Nr 6.

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej;

- Schemat montażu studni w poboczu nr rys. 50.

- Schemat montażu studni w jezdni nr rys. 51.

Pytanie Nr 7.

Czy do Wykonawcy będzie należało wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni, jeśli tak prosimy o załączenie na stronie internetowej projektu przyłączy energetycznych i ujęcie zakresu ich prac w przedmiarze.

Pytanie Nr 8.

Czy przejście pod drogą krajową nr 50 należy wykonać w ramach niniejszego postępowania, jeśli tak to prosimy o umieszczenie na stronie internetowej dokumentacji dotyczącej w/w przejścia (dz. nr ew. 568 Rudno).

Pytanie |Nr. 9.

W związku z tym, iż część kanałów jest łączonych za pomocą kaskad (przepadu) prosimy o jakiego typu ma być wykonany przepad, oraz zamieszczenie na stronie schematu przepadu w studni.?

Odpowiedz.

Ad.1

Kanalizacja sanitarna na odcinku P2-S78 łącznie z przepompownią P2 jest wykonana, pozostało do wykonania S78 i Sr3.

Ad.2.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie PZT 7.

Ad.3.

Nie, przepompownia P2 jest wykonana.

Ad.4.

Dokumentacja geotechniczna została zamieszczona na stronie internetowej.

Ad.5.

Przedmiar robót zawiera zakres robót do wykonania zgodnie z projektem zagospodarowania.

Ad.6.

- W załączeniu rys. Nr 50 -Schemat montażu studni w poboczu,
- W załączeniu rys. Nr 51 - Schemat montażu studni w jezdni .

Ad. 7.

Wykonawca w ramach zamówienia wykona instalację elektryczną wraz z szafką automatyki. Przyłącze eNN wykona Zakład Energetyczny.

Ad.8.

Przejście pod drogą krajową DK 50 należy wykonać w ramach postępowania przetargowego. Projekt budowlany w załączeniu.

Ad.9.

Przepad zewnętrzny ma być wykonany z rur PCVO, 20.

Z poważaniem:

**Z up. WÓJTA**  
*Ewa Mazek*  
**Zastępca Wójta**

.Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy,
2. a/a.