

IiZP.271.18.2018

Uczestnicy postępowania
Wszyscy

Dotyczy: zapytania Nr 4 wykonawcy z dnia 17 września 2018 roku do przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji w miejscowości Rudno i sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołbiel”

Pytanie dotyczące „Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami zatwierdzoną decyzją 721/P/2012 Starosty Otwockiego z dnia 26.06.2012 w części dotyczącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudno”.

Pytanie Nr 1.

Zgodnie z decyzją nr 119/L/11 z dnia 17.10.2011 r Powiatowego Zarządu Dróg w otwocku z/s w Karczewie.

Pkt.2b tj. przykanaliki należy wykonywać jednocześnie z budową kanału głównego,
Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie przykanalików jednocześnie wraz z budową kanału głównego?.

Pytanie Nr 2.

Pkt. 2c tj. po ułożeniu przewodu kanalizacji sanitarnego należy dokonać odtworzenia całej szerokości pasa drogowego

Czy przedmiar robót obejmuje odtworzenie pasa drogowego na całej szerokości i długości w przypadku nawierzchni asfaltowej, prosimy o podanie warunków odtworzenia w przypadku pasa drogowego o innej nawierzchni niż asfaltowa..

Pytanie Nr 3.

Pkt. 2e tj. na odtworzenie elementów drogowych, w tym nawierzchni drogi należy opracować oddzielną dokumentację techniczną i przedstawić ją do zatwierdzenia zarządcy drogi.

Czy Zamawiający posiada oddzielną dokumentację techniczną na odtworzenie elementów drogowych i zatwierdzoną przez zarządcę drogi. Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie jej na stronie internetowej.

Pytanie Nr 4.

Pkt. 2 j. przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie robót należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu..

Czy Zamawiający posiada opracowany i uzgodniony projekt tymczasowej organizacji ruchu, aktualny na dzień wykonywania robót?.

Odpowiedz.

Ad.1

Przykanaliki należy wykonać łącznie z kanałem głównym, w ramach przedmiotowego zamówienia, przedmiar w załączeniu.

Ad.2.

Przedmiar robót obejmuje roboty odtworzeniowe związane z odtworzeniem pasów drogowych, pod pozycją - „Roboty drogowe odtworzeniowe”

Ad.3.

Odtworzenie całej szerokości pasa drogowego należy wykonać na warunkach i zgodnie z Decyzją Zarządcy Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie 119/L/11 z dnia 17.10.2011. Zamawiający nie posiada dokumentacji odtworzenia pasa drogowego.

Ad 4.

Zamawiający nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu, należy wykonać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem:

Z up. WÓJTA
Ewa Mazek
Zastępca Wójta

.Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy,

2.a/a.