

Kołbiel dn. 05.07.2019r

Uczestnicy postępowania
Wszyscy.

Dot.: przetargu na : „ Przebudowę drogi gminnej Nr 270409W Kołbiel – Borków w km 1+832,25 - - 2+628,6”

Pytanie Nr 1...

Bardzo proszę o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących konstrukcji zjazdów . Wg. Przedmiaru należy wykonać zjazdy o nawierzchni z BA gr. 4 cm (w tabeli gr. 3,0 cm) i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm oraz zjazdy z kruszywa łamanego gr 15 cm W tabeli „roboty na zjazdach” znajduje się uwaga wg. której do wykonania są zjazdy z kostki betonowej 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr 25 cm oraz zjazdy z kruszywa łamanego gr 25 cm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Pytanie Nr 2.

Bardzo proszę również o załączenie części rysunkowej dokumentacji.

Odpowiedz:

Ad.1.

Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć wykonanie zjazdów wg opisu i danych określonych w przedmiarze robót uwzględnione w druku kosztorysu ofertowego.

Ad.2.

Zamawiający zamieszcza w załączeniu skan części rysunkowej projektu budowlanego

Ponadto w przypadku innych rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową do obliczenia ceny oferty należy przyjąć opisy i dane określone w przedmiarze robót i uwzględnione w druku kosztorysu ofertowego.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA
Ewa Mazek
Zastępca Wójta

Otrzymują

1 Wykonawcy

2. a/a.